



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Strzyżewice, dnia 17. 08. 2021 r.

KRRII.271.1.8.2021

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej w Strzyżewicach i Dębinie, gm. Strzyżewice”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w tabeli poniżej Wójt Gminy Strzyżewice informuje o pytaniach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	W opisie technicznym oraz specyfikacji technicznej określono materiał rur na PE100 RC SDR17 dn 125 dwuwarstwowe (typ2) , natomiast na rys. PZT opis odnosi się do rur trójwarstwowych (typ3) „z dodatkowym płaszczem PP”. Proszę o doprecyzowanie z jakich rur należy wykonać sieć wodociągową PE100 RC SDR 17 dn 125 typ2 czy z rur PE100RC SDR17 dn 125 z dodatkowym płaszczem PP typ3?	Należy zastosować rury 2-warstwowe PE 100 RC DN125 SDR 17 - typ 2
2.	Proszę o doprecyzowanie jakiego typu hydranty należy stosować. Rysunek techniczny nr 4 sugeruje że hydranty powinny być wyposażone dodatkowo w podwójne zamknięcie w postaci kuli, natomiast w opisie techniczny wzmianki odnośnie podwójnego zamknięcia nie ma.	Należy zastosować hydranty zgodnie z rysunkiem nr 4 z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci kuli.
3.	Większość trasy sieci przebiega przez pola uprawne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż sieci wodociągowej przebiegającej przez pola uprawne po zakończonych żniwach w technologii wykopu otwartego ? (przejścia pod drogami metodą przewiertu w rurach ochronnych PE dn 250) Jeżeli tak, proszę o podanie jakiego typu rury należy stosować przy robotach montażowych w wykopie otwartym.	Zamawiający nie wyraża zgody na montaż sieci wodociągowej w technologii wykopu otwartego

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.