



Strzyżewice, dnia 26. 07. 2019 r.

KRRII.271.1.7.2019

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro na *Modernizację drogi gminnej nr 112485L (działki nr ew. 490, 509) na odcinku od km 0+955 do km 1+605 w miejscowości Żabia Wola, gm. Strzyżewice*

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zamawiający ustanowił wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu. Z treści SIWZ wynika, że udostępnione przedmiary mają charakter pomocniczy, a oferenci jak wynika z zapisów umowy, wartość oferty winni określić w oparciu o dokumentację projektową. W związku z tym, że Zamawiający nie udostępnił dokumentacji technicznej, wnosimy o usunięcie z treści umowy zapisów odnoszących się do dokumentacji, jako podstawy o określenia wynagrodzenia	Zamawiający nie uwzględni wniosku o zmianę specyfikacji
2.	Nawiązując do udostępnionych materiałów do zgłoszenia, które zawierają przekroje normalne, podające odmienną konstrukcję od załączonego przedmiaru robót (...) zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, co będzie wiążące przy realizacji zamówienia tj. przekroje normalne czy przedmiar robót. Przykładowo: Przekrój normalny dla odcinka od km 0+955 – 1+265 podaje konstrukcję: 4 cm w-wa ścieralna, 3 cm warstwa wiążąca 20 cm wzmocnienie z kruszywa łamanego Przedmiar natomiast określa konstrukcję: 10 cm w-wa odsączająca, podbudowa z kruszywa 15 cm + 7 cm, w-wa wiążąca 4 cm, w-wa ścieralna 4 cm. Konstrukcja poszerzenia wg przekroju normalnego dla tego odcinka to: 10 cm w-wa odsączająca, 36 cm podbudowa z kruszywa łamanego. Konstrukcja poszerzenia wg przedmiaru uwzględnia warstwę odsączającą gr. 10 cm i podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m = 5\text{MPa}$ gr. 10 cm. Ponadto opis przedmiotu zamówienia w SIWZ podaje konstrukcje zjazdów: warstwa odsączająca 10 cm + podbudowa z kruszywa gr. 8 cm. Przedmiar robót natomiast podaje konstrukcję zjazdów jako podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Prosimy o ujednoczenie	Przy realizacji zamówienia wiążące będzie przedmiar robót.





GMINA STRZYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI * WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Miejsce zmiany	Przed zmianą	Po zmianie
strona 3 siwz ust. 3 opis przedmiotu zamówienia pkt. 9	9) zjazdy indywidualne: 17 szt. o wym. 4,0 x 2,0 m, warstwy konstrukcyjne: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 8 cm (podano grubości warstw po zagęszczeniu), .	9) zjazdy indywidualne: 17 szt. o wym. 4,0 x 2,0 m, warstwy konstrukcyjne: warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu,
Załącznik nr 7 do siwz – wzór umowy § 2 ust. 1 pkt. 9	9) zjazdy indywidualne: 17 szt. o wym. 4,0 x 2,0 m, warstwy konstrukcyjne: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 8 cm (podano grubości warstw po zagęszczeniu),	9) zjazdy indywidualne: 17 szt. o wym. 4,0 x 2,0 m, warstwy konstrukcyjne: warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu,

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

WOJTA GMINY


Barbara Zdybel



GMINA
FAIR PLAY
2011

23 - 107 Strzyżewice, Strzyżewice 109,
tel/fax 81 56 66 025, gmina@strzyzewice.lubelskie.pl
www.strzyzewice.lubelskie.pl *** www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

