

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację budynku Urzędu Gminy w Strzyżewicach”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.) Zamawiający informuje o pytaniach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	dot. poz. 13, czy w kosztorysie należy uwzględnić nowe drzwi drewniane z ościeżnicą czy wstawiamy z demontażu, jeśli nowe to proszę o podanie specyfikacji	Przewidziano wymianę drzwi drewnianych na drzwi z ościeżnicą nowe. <u>Skrzydła drzwiowe</u> pełne wykonane z klejunki drewnianej Grubość skrzydła min. 70mm Uszczelka na całym obwodzie skrzydła trzy zawiasy regulowane dwa zamki z wkładkami patentowymi lakierowne fabrycznie <u>ościeżnica</u> drewniana wykonana z klejunki wielowarstwowej z uszczelką
2.	dot. poz. 92, proszę o szczegółowe informacje dotyczące koloru i grubości płyt z granitu płomieniowanego z podziałem na stopnice, podstopnice i spocznik	Przyjęto płyty granitowe grubości 2 cm w kolorze szarym spocznik: 3,10 x 2,65 m stopnice: 3,10 x 0,3 x2 podstopnice: 3,10 x 0,15 x3
3.	dot. poz 128, proszę o podanie koloru okleiny oraz faktury ościeżnicy, czy okleina ma być dwustronna czy jednostronna, chyba że ma być biała	Kolor drzwi biały z obu stron

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.