

Strzyżewice, dnia 29. 07. 2020 r.

KRRII.271.1.9.2020

### Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro na „Przebudowę drogi gminnej nr 107130L w Bystrzycy Nowej na odcinku 376 m wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 834”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm na odc. 312 mb między przedmiarem robót, SIWZ – gr. 15 cm, a opisem technicznym, rys. z zaznaczonymi przekrojami – gr. 20 cm	Należy przyjąć 15 cm podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm
2.	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy wiążącej AC11W na odc. 312 mb między przedmiarem robót, SIWZ – gr. 4 cm, a opisem technicznym, rysunkami z zaznaczonymi przekrojami – gr. 3 cm	Należy przyjąć grubość warstwy wiążącej AC11W 4cm na odcinku 312 m
3.	Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej włączenia drogi gminnej nr 107130L do drogi wojewódzkiej nr 834 z mieszanki o uziarnieniu AC11S	Zamawiający nie wyraża zgody
4.	Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia prosimy o podanie właściwej grubości warstwy wiążącej. Wg opisu technicznego oraz przekroju normalnego przebudowy drogi gminnej od km 0+063,75 do km 1+348 gr. warstwy wiążącej wynosi 3 cm, natomiast w opisie technicznym oraz przedmiarze robót podano warstwę wiążącą grubości 4 cm	Na odcinku od km 0+063,75 do km 1+348 należy przyjąć warstwę wiążącą gr. 4 cm

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

**WÓJT GMINY**

**Barbara Zdybel**



GMINA  
FAIR PLAY  
2011

Gmina Strzyżewice  
Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,  
tel/fax 81 56 66 025, gmina@strzyzewice.lubelskie.pl  
[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)

