

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro na „Przebudowę drogi gminnej nr 112485L w Żabiej Woli na odcinku 780 m”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o podanie frakcji kruszywa na wykonanie poboczy oraz wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości kruszywa między przedmiarem robót, opisem technicznym – gr. 7 cm, rys. z zaznaczonymi przekrojami – gr. 8 cm	kruszywo frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 7 cm

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

**WÓJT GMINY**  
**Barbara Zdybel**