WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT PODDASZA
SKALA 1:100



SCHEMAT BUDYNKU



RZUT PIĘTRA

Nazwa pomieszczenia	pow. m2	rodzaj podłogi
1/1. SCHODY	10,93	GRES
1/2. HOL	16,76	GRES
1/3. KORYTARZ	13,64	GRES
1/4. POMIESZCZENIE G.O.K	39,49	GRES
1/5. POMIESZCZENIE G.O.K	48,05	GRES
1/6. WC DAMSKI	3,76	GRES
1/7. WC MESKI	6,90	GRES
	Σ =139,53	
1/6. ZAPLECZE NIEUŻYTKOWE	47,24	GRES

LEGENDA:
- kanały wentylacji mechanicznej wywiewnej typ B/I
- kanały wentylacji mechanicznej nawiewnej typ B/I
- kanały wentylacji mechanicznej wywiewnej typ A/I
- kanały wentylacji mechanicznej nawiewnej typ A/I
- proj. instalacja freonowa - miedź chłodnicza twarda

UWAGA:

Kanały wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzić w izolacji z wełny mineralnej na folii Alu Lamella Mat Rockwool gr. 40mm w płaszczu ochronnym z blachy oc. gr. 0,7mm.
Elementy rewizyjne powinny być instalowane co 20 metrów na odcinkach kanałów,w których nie znajduje się żadna przeszkoda (przepustnica, klapa pożarowa, tłumik),w przeciwnym wypadku klapa musi być zamontowana przed oraz za takim elementem. Wymiar klapy powinien być co najmniej o połowę mniejszy niż wymiar kanału.
Dla instalacji freonowej zastosować miedź chłodniczą twardą. Zastosować izolację chłodniczą gr. 19mm.
W drzwiach do sanitariatów należy przewidzieć otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.

ARCHILON biuro projektowe

nazwa i adres jednostki projektowej
ARCHILON
BIURO PROJEKTOWE
arch.Zbigniew Lonczak
Piątkowiec 38
39-308 Wadowice Górne
tel. 606-911-549

rys. nr : ISW-4

nazwa rysunku: WENTYLACJA MECHANICZNA – RZUT PODDASZA

nazwa obiektu i adres: Rewitalizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23-107 Strzyżewice, dz. nr ewid. 804/12, Jednostka ewidencyjn: 060912_2-Strzyżewice, Obręb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyżewice

skala: 1:100

inwestor: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewce

data: Grudzień 2015

rodzaj i stadium dokumentacji: INSTALACJE SANITARNE – PROJEKT BUDOWLANY

		nr. uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Anna Szostak	PDK/0165/POOS/06	
sprawdzający	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96	

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)