

8. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię w Bełżycach - ul. Przemysłowa 38, 24-200 Bełżyce, email: [gazownia.belzyce@psgaz.pl](mailto:gazownia.belzyce@psgaz.pl).
9. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).
10. Przypominamy, że wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociągów należy uzgadniać w OZG w Lublinie.
11. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni.
12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.
13. Niniejsze warunki są ważne jedynie z załącznikiem graficznym.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Katarzyną Gajewską-Daszyńską – tel. 81 44 52 271 lub [katarzyna.gajewska-daszynska@psgaz.pl](mailto:katarzyna.gajewska-daszynska@psgaz.pl).

Z poważaniem



Signed by /  
Podpisano przez:

Paweł Antoni  
Motyka

Date / Data:  
2021-08-05 15:22

Katarzyna Gajewska-Daszyńska  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Katarzyna Gajewska-Daszyńska

**Do wiadomości:**

- Gazownia w Bełżycach w.e.
- ZMDZ a/a

**Załączniki:**

- Mapa sytuacyjna z projektowanym zagospodarowaniem terenu (1 szt.)

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.